

# 換気口製品換気性能試験一覧

強制給排気口

排気方向の通気量試験です。

品名	型式					圧力損失 係数ζ	風量 m <sup>3</sup> /h					相当開口 面積cm <sup>2</sup>	直管 相当長m
	UK-基本型	ダクトφ	仕様型	ダンパー	防火ダンパー仕様		10Pa	20Pa	30Pa	40Pa	50Pa		
W型フード付ガラリ	WEV	100	B			2.30	58.4	82.6	102.1	116.9	129.6	39.73	11.50
	WEV	150	B			1.55	145.1	196.1	233.8	267.3	300.9	98.72	11.62
	WEV	100	B	FD	特定防火設備該当品	4.53	46.3	65.8	80.6	93.4	104.8	31.50	22.65
	WEV	150	B	FD	特定防火設備該当品	2.33	123.6	165.2	198.8	225.7	252.6	84.09	17.47
M型フード付ガラリ	MZEV	100	B			1.13	73.9	102.1	123.6	142.4	159.9	50.28	5.65
	MZEV	150	B			1.70	144.7	201.0	245.3	281.4	313.6	98.45	12.75
	MZEV	100	B	FD	特定防火設備該当品	3.07	53.7	76.6	92.7	106.8	119.6	36.53	15.35
	MZEV	150	B	FD	特定防火設備該当品	3.62	115.3	160.8	198.4	230.5	254.6	78.45	27.15
	MEV	100	BG			1.61	67.2	92.0	112.2	129.0	143.7	45.72	8.05
	MEV	150	BG			2.28	131.3	182.3	222.5	252.0	278.8	89.33	17.10
	MEV	100	BG	FD	特定防火設備該当品	2.44	57.8	80.6	98.1	112.2	124.9	39.32	12.20
	MEV	150	BG	FD	特定防火設備該当品	3.02	117.9	163.5	202.4	230.5	258.7	80.22	22.65
	MEV	100	BK3			1.85	65.2	91.4	112.2	127.6	143.1	44.36	9.25
	MEV	150	BK3			2.38	128.7	179.2	221.2	256.0	281.4	87.56	17.85
	MEV	100	BK3	FD	特定防火設備該当品	2.80	56.4	79.3	96.7	111.5	123.6	38.37	14.00
	MEV	150	BK3	FD	特定防火設備該当品	3.08	116.6	162.2	198.4	227.8	253.3	79.33	23.10
UL型フード付ガラリ	ULZEV	100	S			2.19	61.9	90.2	111.9	129.0	144.2	42.11	10.95
	ULZEV	150	S			3.04	122.3	174.6	210.9	243.2	271.4	83.21	22.80
	ULZEV	100	S	FD	特定防火設備該当品	3.14	55.1	78.6	95.4	110.8	123.6	37.49	15.70
	ULZEV	150	S	FD	特定防火設備該当品	4.55	107.5	154.5	189.4	219.0	244.5	73.14	34.12
U型フード付ガラリ	UEV	100	SG			3.65	51.0	71.2	87.3	100.8	112.8	34.70	18.25
ガラリ板開閉式	UEV	150	SG			2.42	127.6	174.6	212.3	241.8	268.7	86.82	18.15
	UEV	200	SG			4.21	179.1	253.4	309.2	×	×	121.88	42.10
	UEV	100	SG	FD	特定防火設備該当品	5.36	45.0	63.8	79.3	91.4	102.8	30.61	26.80
	UEV	150	SG	FD	特定防火設備該当品	2.98	123.6	173.3	208.2	239.1	264.7	84.09	22.35
	UEV	200	SG	FD	特定防火設備該当品	4.95	170.6	236.7	290.0	×	×	116.07	49.50
金網板開閉式	UEV	100	SK3			4.52	51.0	71.9	87.3	100.1	112.2	34.70	22.60
	UEV	150	SK3			3.93	116.9	163.9	198.8	228.4	253.9	79.54	29.47
	UEV	100	SK3	FD	特定防火設備該当品	5.82	47.0	66.9	81.3	94.7	107.3	31.97	29.10
	UEV	150	SK3	FD	特定防火設備該当品	4.25	112.8	159.9	194.8	223.0	247.2	76.75	31.87
UA型フード付キャップ	UAEV	100	S			2.08	75.0	107.5	131.0	150.5	167.9	51.03	10.40
	UAEV	150	S			2.40	152.5	214.9	260.6	298.2	331.8	103.76	18.00
	UAEV	100	Y	FD	特定防火設備該当品	2.93	62.6	88.7	107.5	123.6	136.4	42.59	14.65
	UAEV	150	Y	FD	特定防火設備該当品	2.56	143.7	201.0	241.8	276.7	307.6	97.77	19.20
	UAEV	100	SK3			3.95	59.5	87.8	108.1	125.7	144.6	40.48	19.75
	UAEV	150	SK3			3.36	130.7	182.2	225.7	258.7	287.8	88.93	25.20
	UAEV	100	YK3	FD	特定防火設備該当品	5.64	52.8	77.9	93.7	110.9	124.1	35.93	28.20
	UAEV	150	YK3	FD	特定防火設備該当品	3.52	125.4	174.3	211.2	242.9	269.3	85.32	26.40
U型フード付ガラリ	UZEV	100	S			2.01	63.5	89.1	110.7	127.6	143.1	43.20	10.05
	UZEV	150	S			2.41	135.7	193.4	234.1	272.8	306.0	92.33	18.07
	UZEV	100	S	FD	特定防火設備該当品	4.43	49.7	71.2	87.3	102.1	114.2	33.81	22.15
	UZEV	150	S	FD	特定防火設備該当品	3.85	118.1	166.3	203.6	237.5	264.6	80.35	28.87
	UZEV	100	Y			1.68	65.8	92.7	112.8	129.6	145.1	44.77	8.40
	UZEV	150	Y			1.62	155.8	217.6	263.3	303.6	337.2	106.00	12.15
	UZEV	100	Y	FD	特定防火設備該当品	2.57	57.2	81.4	98.9	114.2	127.6	38.91	12.85
	UZEV	150	Y	FD	特定防火設備該当品	2.04	137.0	190.8	232.4	266.0	295.6	93.21	15.30

注意 上記試験成績は、製品の改良などにより予告無く数値の変更がある場合があります。予めご了承下さい。  
簡易ダンパー／防火設備または特定防火設備が要求される場合には使用できません。